

品質管理試験写真 (2/2)

日常管理試験 (施工中)



工種： はく落防止対策工
ひび割れ充填工
断面修復工・壁高欄補修工
内容： 施工日の材料使用量
規格値： 標準使用量以上



工種： はく落防止対策工
ひび割れ充填工
断面修復工・壁高欄補修工
内容： 施工日の材料使用量
規格値： 標準使用量以上




工種： はく落防止対策工
ひび割れ充填工
断面修復工・壁高欄補修工
内容： 施工日の材料使用量
規格値： 標準使用量以上

定期管理試験 (施工後)



工種： はく落防止対策工
内容： 定期管理試験 (一般仕様)
規格値： 押し抜き試験1.5KN以上



工種： はく落防止対策工
内容： 定期管理試験 (冬仕様)
規格値： 押し抜き試験1.5KN以上



工種： 断面修復工・壁高欄補修工
内容： 定期管理試験 (付着性)
規格値： コンクリートとの付着性1.5N/mm以上



工種： 断面修復工・壁高欄補修工
内容： 定期管理試験 (圧縮強度)
規格値： 設計基準強度40N以上